

# FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

1. MŠ U RYBNÍČKU

<b>VSTUP HLAVNÍ</b>			
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	ano / <b>ne</b>	
		typ povrchu: asfaltový a betonový povrch	
	sklon podélný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>		
<b>Přístupnost vstupu</b>	bez převýšení / jeden schod / <b>více schodů</b> / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 2	
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / <b>chybí</b>		
	výška: 137 cm	odsazení od rohu: 2 cm	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 86 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 86 cm		
	výška prahu: -		
<b>Zádveří</b>	šířka: -	hloubka: -	
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / <b>chybí</b>		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / <b>ne</b>		

<b>Poznámky</b>	
<b>Slovní popis úseku</b>	Mateřská škola U Rybníčku se skládá ze dvou budov, propojených ve zvýšeném přízemí uzavřeným krčkem. Oba dva vstupy jsou bariérové. Před hlavním vstupem jsou +2 schody bez možnosti kompenzace. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 137 cm) je umístěna nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 86 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

<b>VSTUP VEDLEJŠÍ</b>									
<b>Lokalizace</b>	spojovací krček mezi dvěma objekty MŠ								
<b>Označení vstupu</b>	vedlejší vstup vyznačen: ano / <b>ne</b> informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / <b>ne</b>								
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / <b>ne</b> lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -								
<b>Přístup ke vstupu</b>	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / <b>ne</b> typ povrchu: asfaltový a betonový povrch</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / <b>chybí</b></td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / <b>ne</b> typ povrchu: asfaltový a betonový povrch	sklon podélný	ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -	sklon příčný	ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>
obtížný povrch	ano / <b>ne</b> typ povrchu: asfaltový a betonový povrch								
sklon podélný	ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -								
sklon příčný	ano / <b>ne</b> lokalizace: - sklon: -								
vodicí linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>								
<b>Přístupnost vstupu</b>	volně přístupný / <b>uzamčený</b> přístup zajistí: personál bez převýšení / jeden schod / <b>více schodů</b> / plošina (příloha č. 2) / <b>ližiny (příloha č. 3)</b>								
<b>Schody před vstupem</b>	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: 3</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: 3			
jeden schod	výška: -	hloubka: -							
více schodů	počet: 3								
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm      hloubka: 150+ cm								
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / interkom / <b>chybí</b> výška: -      odsazení od rohu: -								
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b> nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -								
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové <b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné <b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 84 cm šířka vedlejšího křídla: 50 cm výška prahu: -								
<b>Zádveří</b>	šířka: -      hloubka: -								
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -								

<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / ne		
	ve <b>spodní výškové úrovni</b> / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano</b> / <b>ne</b>		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Vedlejší uzamčený vstup je po dohodě možný do spojovacího krčku. Krátké schodiště (+3 schody) u vstupu nedostatečně kompenzují strmé ližiny ve sklonu kopírujícím schodiště (sklon 53 %). Zvonková signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 84 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.		

<b>INTERIÉR</b>			
<b>Schody v interiéru</b>	ano / <b>ne</b>		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
<b>Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)</b>	ano / ne		
	<b>přímé</b> / točité		
	šířka schodiště: 116 cm		
	zábradlí u schodiště: <b>ano</b> / ne		
<b>Zúžený průchod (méně než 80 cm)</b>	ano / <b>ne</b>		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
<b>Turnikety</b>	ano / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / <b>ne</b>		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením</b>	ano / <b>ne</b>		
	popis: -		
<b>Přístupnost interiéru</b>	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / <b>nepřístupný interiéru</b>		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	<p><b>NOVÁ BUDOVA</b>  Ve zvýšeném přízemí nové budovy se nachází ředitelna a jedna třída. V nepřístupném prvním patře je druhá třída a keramika. Třetí třída a tělocvična je v nepřístupném druhém patře. Všechny průchody jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný.</p> <p><b>STARÁ BUDOVA</b>  Ve zvýšeném přízemí staré budovy se nachází pouze šatna. V nepřístupném prvním a druhém patře jsou celkem dvě třídy. Všechny průchody jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný.</p>		

<b>Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY</b>				
<b>Rampa</b>	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevná / mobilní	přístup zajistí: -		
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): -			
	1. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	2. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	3. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	4. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	plocha nad rampou:	šířka: -	hloubka: -	
	plocha pod rampou:	šířka: -	hloubka: -	
	podesty:	šířka: -	hloubka: -	
	povrch: -	kluzký / nekluzký		
	madlo (zábradlí): -	jednostranné / oboustranné		
		výška: -		
<b>Ližiny</b>	<b>před vstupními dveřmi</b> / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	<b>pevné</b> / mobilní			
	sklon: 53 %	délka: 75 cm		
<b>Poznámky</b>				
<b>Slovní popis úseku</b>	viz vstup vedlejší			