

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

13. DIVADLO HORNÍ POČERNICE










VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: na parkovišti u vstupu		
	počet: 1		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 148 cm	odsazení od rohu: 39 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80 cm		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 324 cm	hloubka: 346 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 82 cm		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Prostor před objektem má kvalitní povrch ze zámkové dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 148 cm) je umístěna vlevo. Ze zádveří (šířka 324 cm, hloubka 346 cm) vedou jednokřídlé dveře (šířka 87 cm) do kavárny a druhé jednokřídlé dveře (šířka 82 cm) do foyer divadla.

VSTUP VEDLEJŠÍ														
Lokalizace	-													
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedleším vstupu u vstupu hlavního: -													
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -													
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodící linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne	typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	sklon příčný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	vodící linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne													
	typ povrchu: -													
sklon podélný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
sklon příčný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
vodící linie	přirozená / umělá / chybí													
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)													
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -								
jeden schod	výška: -	hloubka: -												
více schodů	počet: -													
Plocha před dveřmi	šířka: - hloubka: -													
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: - odsazení od rohu: -													
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -													
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -													
Zádveří	šířka: - hloubka: -													
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -													

Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: -		
	zábradlí u schodiště: -		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	V prostorném foyer se nachází šatna (pult výška 80 cm) a upravená toaleta. Dvoukřídle dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm) do divadelního sálu jsou během uvádění na představení otevřené. Vždy jedno vyhrazené místo (šířka 120 cm, hloubka 150 cm) pro diváky s omezenou schopností pohybu se nachází po stranách sálu v zadní části. K vyhrazenému místu vede krátký nájezd (sklon 12 %, délka 15 cm).		

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny								
Lokalizace WC									
Předsíň 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -							
		hloubka: -							
	dveře do předsíňe:	šířka: -							
		označení na dveřích: -							
Předsíň 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -							
		hloubka: -							
	dveře do předsíňe:	šířka: -							
		označení na dveřích: -							
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená								
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži								
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 81 cm								
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné								
	madlo: uvnitř / vně / chybí								
	označení na dveřích: ano / ne								
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: -							
Kabina	šířka: 191 cm								
	hloubka: 161 cm								
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 131 cm								
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 26 cm								
	výška sedátka: 48 cm								
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm								
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem								
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne								
	vzadu:	výška: 83 cm							
	z boku:	výška: -							
		vzdálenost od rohu: -							
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné						
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 79 cm						
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 82 cm	výška: 82 cm						
	osová vzdálenost madel: 69 cm								
Dispozice kabiny	<table border="1"> <tr> <td>DVEŘE</td> <td>WC MÍSA</td> <td>UMYVADLO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO			
	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO						
									
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 89 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný								
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)							
		výška od podlahy: 116 cm							
	madlo: ano / chybí	typ: -							

		výška: -	délka: -
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -	
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: -		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	<p>Přístupná toaleta (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 191 cm, hloubka 161 cm) je samostatná a nachází se ve foyer. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 131 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.</p>		