


Poznámka:


Napájení veřejného osvětlení Nolčova parku bude provedeno kabelem typu CYKY-J 4x16. Tento kabel je zvolen s ohledem na budoucí obnovu veřejného osvětlení na Křovinově náměstí, které je v současnosti provedeno paticovými sadovými stožáry typu S5 se stávajícími parkovými svítidly. Je uvažováno s budoucí náhradou stávajícího kabelu AYKY-J 4x16 mezi stožáry č. 916162 a 916158 za kabel typu CYKY-J 4x16. Stožáry VO budou umístěny tak, aby jejich osa byla 0,7m od kraje zpevnění. Nově navržené kabely VO budou uloženy v trase stožárů VO. Veškeré povrchové vzdálenosti podzemních vedení budou provedeny dle ČSN 736005. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 341050 a PN01 hl. města Prahy ze dne 1.9.1997. Použitá soustava: 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C (TN-C-S od stožárové svorkovnice ke svítidlu) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude realizována samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41. Hromosvodová ochrana bude provedena připojením stožáru na uzemňovací drát FeZn 10mm, který bude uložen pod napájecí kabel a spojen s uzemňovací soustavou SVO.

POPIS:

- NOVÝ SADOVÝ STOŽÁR v.5m SE SVÍTIDLEM ALURA/70W, 1584
- NOVÝ STOŽÁR OSV 050.20.060 S NOVÝM SVÍTIDLEM Z1/50W, MEDIUM
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
- NOVÝ KABEL TYPY CYKY SE ZEMNÍM DRÁTEM FeZn 10mm
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO
- NOVÁ CHRÁNIČKA PŘES VOZOVKU AROT 110mm
- PŘECHOD PARKOVÉHO CHODNÍKU AROT 110mm V HLOUBCE TRASY VÝKOPU



Jednotky kót : mm
Výškový systém : místní
Souřadnicový systém : S-JTSK

INVESTOR		NÁZEV AKCE	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI		OBNOVA NOLČOVA PARKU	
 <div>Jivanská 647, Praha 9 Horní Počernice 193 21 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocernice.cz</div>		PROJEKČNÍ TYM	
		JAN BOUŠKA, AUTORIZACE ING. Z. VERMACH	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL
		JAN BOUŠKA	JAN BOUŠKA
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VÝKRES / DOKUMENT	
terra florida v.o.s. <div>Projekce elektrotechnických zařízení tel. 608853713 e-mail: bouskaja@seznam.cz IČO: 75445841</div>		SITUACE	
PROJEKTANT ČÁSTI <div>Jan Bouška Projekce elektrotechnických zařízení tel. 608853713 e-mail: bouskaja@seznam.cz IČO: 75445841</div>		STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO
		SLOUČENÉ DUR + DSP	DATUM
		STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE
		IO 02	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
		FORMÁT	1 : 500 10/2012 6x A4