

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

1. Úřad MČ Jívanská 647

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: před objektem		
	počet: 1		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: +6	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: -	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80+ cm		
	šířka vedlejšího křídla: 80+ cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 550 cm	hloubka: 138 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80+ cm		
	šířka vedlejšího křídla: 80+ cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Hlavní vstup do budovy z ulice Mezilesí je bariérový (+6 schodů). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další automatické dveře. Zvonková signalizace u dveří chybí.




VSTUP VEDLEJŠÍ																			
Lokalizace	Vlevo od vstupu hlavního																		
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne																		
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne																		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne																		
	lokalizace: před objektem																		
	počet: 1																		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový																		
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: kvalitní dlažba</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodící linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: kvalitní dlažba	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodící linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: kvalitní dlažba																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodící linie	přirozená / umělá / chybí																		
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: -																		
	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																		
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: +5</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: +5													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: +5																		
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm																		
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí																		
	výška: 95 cm odsazení od rohu: 62 cm																		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne																		
	nad osou vstupních dveří: -																		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																		
Dveře	jdnokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 84 cm šířka vedlejšího křídla: 91 cm výška prahu: -																		
Zádveří	šířka: - hloubka: -																		
Dveře zádveří	jdnokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -																		

Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	<p>Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici z levé strany budovy.</p> <p>K vedlejšímu vstupu vede zatočená jednoramenná rampa (sklon 5 %, šířka 122 cm, délka 15 m). Rampa je opatřena drsným povrchem a oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 84 cm, vedlejší křídlo šířka 91 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 95 cm) je umístěna vlevo u dveří nad soklem (výška 20 cm, hloubka 27 cm).</p>		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 112 cm (nová budova); 115 cm (stará budova)		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: 72 cm		
	lokalizace: Odbor živnostenský a občansko-správních agend – hlavní křídlo vstupních dveří		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiéru		
Poznámky			

Slovní popis úseku	<p>Oba vstupy, hlavní i vedlejší, vedou do společné vstupní haly s recepcí (pult výška 126 cm). Vedle recepcie je umístěn Odbor živnostenský a občansko-správních agend (dveře šířka 2x 73 cm; vyvolávací systém výška 107 cm; pult výška 73 cm). V přízemí je dále k dispozici podatelna a pokladna (dveře šířka 90 cm; pult výška 103 cm).</p> <p>Ostatní odbory a kanceláře starosty jsou umístěny v 1. a 2. patře, která s přízemím spojuje pouze schodiště. V suterénu se nachází zasedací místnost.</p> <p>Přilehlá stará budova, kterou s novou budovou propojuje chodba v přízemí, má kanceláře umístěné v 2. patře, přístupném pouze schodištěm.</p> <p>Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 70 cm.</p>
---------------------------	--

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY				
Rampa	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevná / mobilní		přístup zajistí: -	
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): 1			
	1. rameno:	sklon: 5 %	šířka: 122 cm	délka: 15 m
	2. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	3. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	4. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	plocha nad rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	plocha pod rampou:		šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm
	podesty:		šířka: -	hloubka: -
	povrch: dlažba		kluzký / nekluzký	
	madlo (zábradlí): ano / ne		jednostranné / oboustranné	
			výška: 90 cm	
Ližiny	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevné / mobilní			
	sklon: -		délka: -	
Poznámky				
Slovní popis úseku	viz. vstup vedlejší			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	<i>(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>		
Lokalizace WC	přízemí		
Předsíň 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíňe:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsíň 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíňe:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 80 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač Kabina	ano / chybí / automat		výška: 138 cm
	šířka: 148 cm		
Mísa WC	hloubka: 230 cm		
	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 86 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 25 cm		
	výška sedátka: 52 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 73 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	vzadu:	výška: 107 cm (táhlo)	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
automatické / mechanické		v pořádku / obtížné	
Madla WC	madlo vlevo: sklopné / pevné	délka: 83 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 65 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 70 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 87 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 110 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: -	
výška: -		délka: -	
Signalizační tlačítko	ano / ne		

Přebalovací pult	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -
	ano / ne	
	sklopný / mobilní	
Běžné WC v objektu	překáží při obsluze WC: -	
	ano / ne	
	označení Braille: ano / ne	
Poznámky		
Slovní popis úseku	<p>Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 148 cm, hloubka 230 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici v recepci. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 86 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem, kotveným v boční stěně. .</p>	