

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

15. DPS TŘEBEŠOVSKÁ

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 142 cm	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:-		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 40 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Přístupová komunikace k objektu je tvořena kvalitní dlažbou. Vstupní branka na pozemek je jednokřídlá (šířka 90 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 142 cm) je umístěna u branky vlevo. Dvoukřídlé vstupní dveře do vlastního objektu (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

VSTUP VEDLEJŠÍ																			
Lokalizace	-																		
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -																		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -																		
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: -																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí																		
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																		
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: -																		
Plocha před dveřmi	šířka: - hloubka: -																		
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: - odsazení od rohu: -																		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -																		
Zádveří	šířka: - hloubka: -																		
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: -																		

	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 102 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Bytové jednotky jsou umístěny v přízemí, prvním a druhém patře. Jednotlivá patra jsou mezi sebou propojena osobním výtahem. Jeden byt v přízemí má upravené hygienické zázemí a je určený pro klienty s omezenou schopností pohybu. Šířka chodby je 120 cm. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. U vstupu v přízemí je společenská místnost přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 91 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 67 cm).		

Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0 - 2	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech		
Nástupní plocha	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 90 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 90 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 119 cm		
	označení:	reliéf: -	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 110 cm	
		hloubka: 140 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 24 cm		
	výška horního tlačítka: 125 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
			čelní stěna / boční stěna / boční stěny
		zrcadlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
výška spodní hrany: 88 cm			
sedátko:	ano / ne		
	funkční ve všech polohách: ano / ne		
	ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje 0. až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 119 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 125 cm.		