

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

2. MŠ CHODOVICKÁ - PASTELKA

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: na parkovišti u vstupu		
	počet: 2		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 154 cm	odsazení od rohu: 40 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 89 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 69 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 271 cm	hloubka: 478 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 89 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 69 cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Prostor před objektem má povrch z kvalitní dlažby. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 69 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 154 cm) je umístěna vedle dveří. Z prostorného zádveří (šířka 271 cm, hloubka 478 cm) vedou do interiéru další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

VSTUP VEDLEJŠÍ														
Lokalizace	-													
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -													
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -													
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodící linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne	typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	sklon příčný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	vodící linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne													
	typ povrchu: -													
sklon podélný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
sklon příčný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
vodící linie	přirozená / umělá / chybí													
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)													
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -								
jeden schod	výška: -	hloubka: -												
více schodů	počet: -													
Plocha před dveřmi	šířka: - hloubka: -													
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: - odsazení od rohu: -													
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -													
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -													
Zádveří	šířka: - hloubka: -													
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -													

Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru <i>(spojující patra budovy)</i>	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 125 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod <i>(méně než 80 cm)</i>	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Prostory mateřské školy jsou umístěny v přízemí a prvním patře. Ve druhém patře jsou prostory vedení školy. Jednotlivá patra jsou mezi sebou propojena osobním výtahem. V přízemí a v prvním patře je celkem 6 tříd. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný.		

Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0 - 2	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech		
Nástupní plocha	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 90 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 90 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 102 cm		
	označení:	reliéf: -	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 110 cm	
		hloubka: 210 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 51 cm		
	výška horního tlačítka: 111 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
			čelní stěna / boční stěna / boční stěny
		zrcadlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
výška spodní hrany: 92 cm			
sedátko:		ano / ne	
	funkční ve všech polohách: ano / ne		
	ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje 0. až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.		

