

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

3. ZŠ SPOJENCŮ

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 2 – 4 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
sklon: -			
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 4	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 150 cm	odsazení od rohu: 5 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 60 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 60 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 308 cm	hloubka: 718 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 60 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 60 cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 8	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Komunikace v okolí objektu je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou v mírném podélném sklonu (2 – 4 %). Hlavní vstup do budovy je bariérový, upravený vedlejší vstup není k dispozici. Před vstupem je krátké schodiště (+4 schody) bez možnosti kompenzace. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 150 cm) je umístěna nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 60 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. V zádveři (šířka 308 cm, hloubka 718 cm) je dalších +8 schodů. Do chodby vedou dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm).

VSTUP VEDLEJŠÍ														
Lokalizace	-													
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -													
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -													
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne	typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	sklon příčný	ano / ne	lokalizace: -	sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne													
	typ povrchu: -													
sklon podélný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
sklon příčný	ano / ne													
	lokalizace: -													
	sklon: -													
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí													
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)													
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -								
jeden schod	výška: -	hloubka: -												
více schodů	počet: -													
Plocha před dveřmi	šířka: - hloubka: -													
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí výška: - odsazení od rohu: -													
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -													
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: - výška prahu: -													
Zádveří	šířka: - hloubka: -													
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: - šířka vedlejšího křídla: -													

	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší vstup není k dispozici.		

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 169 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: 60 cm		
	lokalizace: hlavní křídlo dvoukřídlých dveří do tříd		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Ve zvýšeném přízemí se nachází 2 třídy, další tři třídy jsou v prvním patře, které je se zvýšeným přízemím propojeno pouze schodištěm. Dveře do tříd jsou dvoukřídlé (šířka 2x 60 cm) s vysokými prahy (výška 2 – 3 cm). V nepřístupném suterénu se nachází školní jídelna s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 71 cm).		