

# FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

## 4. MŠ SPOJENCŮ

<b>VSTUP HLAVNÍ</b>			
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / ne		
	lokalizace: před vstupem		
	počet: 1		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: popraskaný asfalt, rigol	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 4 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 2 – 4 %	
vodící linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>		
<b>Přístupnost vstupu</b>	<b>bez převýšení</b> / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / <b>chybí</b>		
	výška: 147 cm	odsazení od rohu: 5 cm	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	<b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 78 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 78 cm		
	výška prahu: -		
<b>Zádveří</b>	šířka: -	hloubka: -	
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / ne		
	<b>ve spodní výškové úrovni</b> / v horní výškové úrovni / <b>chybí</b>		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		

<b>Poznámky</b>	
<b>Slovní popis úseku</b>	Komunikace v okolí budovy je tvořena nekvalitním asfaltem, který má místy kombinaci podélného (až 4 %) a příčného (2 – 4 %) sklonu. Budova mateřské školy se skládá ze dvou provozně oddělených částí s vlastním přístupem. V každé jsou dvě třídy, jedna v přízemí, resp. zvýšeném přízemí v případě druhé části, druhá třída je vždy v nepřístupném prvním patře. Bez převýšení je tedy přístupná pouze jedna třída v první části budovy u hlavního vstupu. Hlavní vstup tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 78 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 147 cm) je k dispozici vpravo.

<b>VSTUP VEDLEJŠÍ</b>	
<b>Lokalizace</b>	Z druhé strany budovy
<b>Označení vstupu</b>	vedlejší vstup vyznačen: <b>ano</b> / ne informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / <b>ne</b>
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	<b>ano</b> / ne lokalizace: u hlavního vstupu počet: 1 přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch <b>ano</b> / ne typ povrchu: popraskaný asfalt, rigol sklon podélný <b>ano</b> / ne lokalizace: přístupová komunikace sklon: 4 % sklon příčný <b>ano</b> / ne lokalizace: přístupová komunikace sklon: 2 - 4 % vodící linie přirozená / umělá / <b>chybí</b>
<b>Přístupnost vstupu</b>	<b>volně přístupný</b> / uzamčený přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / <b>více schodů</b> / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod výška: - hloubka: - více schodů počet: 6 za vstupem
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / chybí výška: 148 cm odsazení od rohu: 5 cm
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b> nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové <b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné <b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 76 cm šířka vedlejšího křídla: 76 cm výška prahu: -
<b>Zádveří</b>	šířka: - hloubka: -
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: -

	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano</b> / ne		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Vedlejší vstup do druhé části budovy tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 76 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 148 cm) je umístěna vlevo v rohu. Přímě za dveřmi je +6 schodů, které vedou dál do interiéru.		

<b>INTERIÉR</b>			
<b>Schody v interiéru</b>	<b>ano</b> / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 6	
	lokalizace: za dveřmi vedlejšího vstupu		
<b>Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)</b>	<b>ano</b> / ne		
	<b>přímé</b> / točité		
	šířka schodiště: 157 cm		
	zábradlí u schodiště: <b>ano</b> / ne		
<b>Zúžený průchod (méně než 80 cm)</b>	<b>ano</b> / <b>ne</b>		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
<b>Turnikety</b>	<b>ano</b> / <b>ne</b>		
	lokalizace: -		
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano</b> / ne		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<b>ano</b> / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením</b>	<b>ano</b> / <b>ne</b>		
	popis: -		
<b>Přístupnost interiéru</b>	celý interiéru nebo jeho větší část / <b>pouze část interiéru</b> / nepřístupný interiéru		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Přístupná třída se nachází v první části budovy za hlavním vstupem v přízemí. Další tři třídy jsou přístupné pouze schodištěm.		