



ZÁKLADNÍ ŠKOLA RATIBOŘICKÁ

Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice, tel: +420 281 923 296
www.zs-hp.cz, skola@zs-hp.cz

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Komunikace v okolí objektu je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou v podélném sklonu (až 7 %). Před hlavním vstupem jsou +3 schody bez možnosti kompenzace. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 147 cm) je umístěna nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 71 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. V zádveři je dalších +9 schodů, do interiéru vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 79 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

Vedlejší vstup do objektu je z druhé strany budovy a vede pouze k jídelně, která je od zbytku budovy oddělena krčkem se schodištěm. Přístup je tvořen kombinací zámkové dlažby a popraskaného asfaltu. Před vstupem jsou +3 schody, které vyrovnává přímá rampa (sklon 4 %, šířka 313 cm, délka 986 cm) opatřená jednostranným madlem (výška 106 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 140 cm) je umístěna nad rampou. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 89 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Ze zádveří (šířka 500 cm, hloubka 160 cm) vedou k jídelně další jednokřídlé dveře (šířka 86 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

Interiér

Třídy, pracovny a družiny jsou umístěny ve zvýšeném přízemí až 3. patře. Jednotlivá patra mezi sebou nejsou propojena výtahem. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný. Výjimku tvoří tělocvična v nepřístupném suterénu s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm). Školní jídelna se nachází v samostatné části budovy, propojené se zvýšeným přízemím krčkem se schodišti (+5, -17 schodů). K dispozici je pouze běžné WC.

Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.