

# FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

9. Úřad MČ Jívanská 635

<b>VSTUP HLAVNÍ</b>			
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / ne		
	lokalizace: před objektem		
	počet: 2		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	ano / <b>ne</b>	
		typ povrchu: kvalitní dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 4%	
	sklon příčný	ano / <b>ne</b>	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>		
<b>Přístupnost vstupu</b>	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / <b>interkom</b> / <b>chybí</b>		
	výška: 146 cm	odsazení od rohu: -	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Dveře</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / <b>otevírání dovnitř</b> / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 72 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 78 cm		
	výška prahu: -		
<b>Zádveří</b>	šířka: 356 cm	hloubka: 220 cm	
<b>Dveře zádveří</b>	jednokřídlé / <b>dvoukřídlé</b> / karuselové		
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / <b>otevírání ze zádveří</b> / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 85 cm		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / ne		
	<b>ve spodní výškové úrovni</b> / v horní výškové úrovni / <b>chybí</b>		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		










<b>Poznámky</b>	
<b>Slovní popis úseku</b>	<p>Povrch komunikace v okolí objektu tvoří kvalitní dlažba v mírném podélném sklonu (max. 4 %). Vlevo od vstupu je ve venkovním prostoru umístěn infokiosek (spodní hrana výška 122 cm).</p> <p>Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 78 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace – interkom (výška 146 cm) je umístěna vlevo u dveří. Ze zádveří (šířka 356 cm, hloubka 220 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.</p>

<b>VSTUP VEDLEJŠÍ</b>																			
<b>Lokalizace</b>																			
<b>Označení vstupu</b>	vedlejší vstup vyznačen: - informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -																		
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	ano / ne lokalizace: - počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: -																		
<b>Přístup ke vstupu</b>	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: -</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: -	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: -																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí																		
<b>Přístupnost vstupu</b>	volně přístupný / uzamčený      přístup zajistí: - bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																		
<b>Schody před vstupem</b>	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: -																		
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: -      hloubka: -																		
<b>Zvonek</b>	pouze zvonění / interkom / chybí výška: -      odsazení od rohu: -																		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / ne nad osou vstupních dveří: - lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																		
<b>Dveře</b>	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> <tr> <td>průjezdová šířka hlavního křídla: -</td> </tr> <tr> <td>šířka vedlejšího křídla: -</td> </tr> <tr> <td>výška prahu: -</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany	průjezdová šířka hlavního křídla: -	šířka vedlejšího křídla: -	výška prahu: -												
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany																			
průjezdová šířka hlavního křídla: -																			
šířka vedlejšího křídla: -																			
výška prahu: -																			
<b>Zádveří</b>	šířka: -      hloubka: -																		
<b>Dveře zádveří</b>	<table border="1"> <tr> <td>jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové</td> </tr> <tr> <td>mechanické / automatické / posuvné / kyvné</td> </tr> <tr> <td>otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany</td> </tr> </table>	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové	mechanické / automatické / posuvné / kyvné	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany															
jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																			
mechanické / automatické / posuvné / kyvné																			
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany																			

	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
<b>Schody v zádveří</b>	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	Vedlejší vstup není k dispozici.		

<b>INTERIÉR</b>			
<b>Schody v interiéru</b>	<b>ano / ne</b>		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 4	
	lokalizace: 1. patro, mimoúrovňové propojení hlavní a vedlejší budovy		
<b>Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)</b>	<b>ano / ne</b>		
	<b>přímé / točité</b>		
	šířka schodiště: 116 cm		
	zábradlí u schodiště: <b>ano / ne</b>		
<b>Zúžený průchod (méně než 80 cm)</b>	<b>ano / ne</b>		
	šířka: 72 cm		
	lokalizace: hlavní křídlo vstupních dveří		
<b>Turnikety</b>	<b>ano / ne</b>		
	lokalizace: -		
<b>Kontrastní značení prosklených ploch</b>	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano / ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
<b>Kontrastní značení schodů</b>	první a poslední schod kontrastně vyznačen: <b>ano / ne</b>		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<b>ano / ne</b>		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
<b>Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením</b>	<b>ano / ne</b>		
	popis: -		
<b>Přístupnost interiéru</b>	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / <b>nepřístupný interiér</b>		
<b>Poznámky</b>			
<b>Slovní popis úseku</b>	<p>Ve vstupní hale vpravo jsou umístěna recepce (pult výška 113 cm) s vyvolávacím systémem, vlevo je hygienické zázemí s částečně přístupnou kabinou. Úzká chodba vede dále k výtahu a schodišti. Jednotlivé odbory jsou umístěny v 1. a 2., které s přízemím propojuje osobní výtah s omezenou šířkou kabiny.</p> <p>V 1. patře je umístěn odbor Sociálních věcí a školství a dětský koutek. Hlavní budova ÚMČ ve v 1. patře propojena mimoúrovňově (+4 schody) s budovou vedlejší, kde se nachází Odbor životního prostředí a dopravy. K Odboru hospodářské správy a investic vede další schodiště (+10, +1, +7 schodů).</p> <p>V suterénu je umístěna zasedací místnost (dveře šířka 81 cm), vybavená stoly (výška 76 cm, podjezd 71 cm) a židlemi. Součástí zasedací místnosti je barový pult (výška 111 cm).</p>		

<b>Příloha č. 1 VÝTAH</b>		
<b>Lokalizace výtahu</b>		
<b>Typ výtahu</b>	<b>volně přístupný / uzamčený</b>	přístup do výtahu zajistí: -
	<b>osobní / nákladní</b>	výtah spojuje patra: -1. – 2.
<b>Nástupní plocha</b>	<b>dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech</b>	
	šířka: 150+ cm	hloubka: 117 cm
<b>Dveře</b>	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -	
	šachetní:	šířka: 80 cm
		otevírání: <b>automatické</b> / mechanické ven / mechanické dovnitř
	klecové:	šířka: 80 cm
	otevírání: <b>automatické</b> / mechanické ven / mechanické dovnitř	
<b>Ovladače na nástupních místech</b>	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 111 cm	
	označení:	ryté / <b>vystouplé</b>
		<b>grafické</b> / digitální (dotyk)
		<b>ano</b> / ne
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	ano / <b>ne</b>	
	nad osou dveří: -	
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -	
	hlášení: -	
<b>Klec</b>	rozměry:	šířka: 88 cm
		hloubka: 116 cm
	průchozí:	<b>ano</b> / <b>ne</b>
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně
<b>Ovladače uvnitř klece</b>	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 67 cm	
	výška horního tlačítka: 126 cm	
	označení:	ryté / <b>vystouplé</b>
		<b>grafické</b> / digitální (dotyk)
		<b>ano</b> / ne
	hlášení:	<b>ano</b> / ne
		<b>ano</b> / <b>ne</b>
<b>Vybavení klece</b>	madlo:	<b>ano</b> / ne
		<b>čelní stěna</b> / boční stěna / boční stěny
	zrcadlo:	<b>ano</b> / ne
		<b>čelní stěna</b> / boční stěna / boční stěny
		výška spodní hrany: 108 cm
	sedátko:	<b>ano</b> / <b>ne</b>
	funkční ve všech polohách: -	
	ovladač v dosahu: -	
<b>Poznámky</b>	Nedostatečná nástupní plocha a nedostatečná šířka výtahu!	
<b>Slovní popis úseku</b>	Rozměrově nedostatečný výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 88 cm, hloubka 116 cm) spojuje -1. až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je omezený (hloubka 117 cm). Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 126 cm.	

<b>Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC</b>	<i>(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>								
<b>Lokalizace WC</b>	V přízemí								
<b>Předsín 1</b> <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -							
		hloubka: -							
	dveře do předsíně:	šířka: -							
		označení na dveřích: -							
<b>Předsín 2</b> <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -							
		hloubka: -							
	dveře do předsíně:	šířka: -							
		označení na dveřích: -							
<b>Typ upravené WC kabiny</b>	volně přístupná / uzamčená								
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži								
<b>Dveře upravené WC kabiny</b>	šířka: 91 cm								
	směr otevírání: <b>z kabiny</b> / do kabiny / posuvné								
	madlo: uvnitř / vně / <b>chybí</b>								
	označení na dveřích: <b>ano</b> / ne								
<b>Vypínač</b>	<b>ano</b> / chybí / automat	výška: 130 cm							
<b>Kabina</b>	šířka: 145 cm								
	hloubka: 309 cm								
<b>Mísa WC</b>	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 78 cm								
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 33 cm								
	výška sedátka: 47 cm								
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 67 cm								
<b>Splachování WC</b>	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem								
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / ne								
	<b>vzadu:</b>	výška: 97 cm							
	<b>z boku:</b>	výška: -							
		vzdálenost od rohu: -							
	automatické / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / obtížné						
<b>Madla WC</b>	madlo vlevo: pevné / <b>sklopné</b>	délka: 84 cm	výška: 80 cm						
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: -	výška: -						
	osová vzdálenost madel: -								
<b>Dispozice kabiny</b>	<table border="1"> <tr> <td>DVEŘE</td> <td>WC MÍSA</td> <td>UMYVADLO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO			
DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO							
									
<b>Umyvadlo</b>	výška umístění umyvadla: 78 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / nedostatečný								
	baterie:	<b>páková</b> / bezdotyková / ventil (kohoutek)							
		výška od podlahy: 123 cm							
	madlo: ano / <b>chybí</b>	typ: -							
	výška: -	délka: -							

<b>Signalizační tlačítko</b>	ano / <b>ne</b>	
	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -
<b>Přebalovací pult</b>	ano / <b>ne</b>	
	sklopný / mobilní	
	překáží při obsluze WC: -	
<b>Běžné WC v objektu</b>	ano / ne	
	označení Braille: ano / <b>ne</b>	
<b>Poznámky</b>		
<b>Slovní popis úseku</b>	<p>Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 145 cm, hloubka 309 cm) je samostatná a nachází se v přízemí naproti recepci. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je zúžený (šířka 78 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklopným madlem.</p>	