

PREdistribuce, a. s.**150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516
bankovní spojení: 17551853/0300

Konhefr Počernice s.r.o.**Štverákova 2777/22****193 00 Praha 20 - Horní Počernice**

Váš dopis značky/ze dne
07.10.2015

Naše značka
300027923

Vyřizuje/telefon
Štěp/267052635

V Praze dne
02.11.2015

Věc: Bílý Vrch, RD, Horní Počernice, Praha

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 650 \text{ kW}$ / $P_s = 528 \text{ kW}$ bude dodán po výstavbě nových kabelových rozvodů NN, VN a DTS nové distribuční sítě. Pro odběry se osadí před elektroměry hlavní jističe: 154 RD 3 x 25 A, MŠ 3 x 63 A, obchod 3 x 32 A, ČOV 3 x 25 A, ZBVO 3 x 25 A, ER park 3 x 25 A, RH DATA 1 x 16 A.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Toto vyjádření vydáváme pouze pro územní řízení za účelem vydání územního rozhodnutí a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5



Ing. Milan Válek

vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Příloha: Projektová dokumentace

Kopie: S 24 100