



LEGENDA - VODOVOD:

ZNÁČKA	POPIS	TYP
---	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	LT
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	OCEL PP
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	OCEL
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	OCEL PP
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE	OCEL PP
---	NAVŘZENÝ VENKOVNÍ AREÁLOVÝ VODOVOD	PE 100 SDR 11
---	NAVŘZENÝ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	TVARNÁ LITINÁ PŘÍRUBOVÁ
---	NAVŘZENÝ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÝ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÝ POTRUBÍ CÍRKULACE	PP-RCT
---	NAVŘZENÝ STUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	TLT, PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z TVÁRNÉ LITINY, SPOJOVANÉ NA PŘÍRUBU.
- POTRUBÍ PÍTNÉ VODY BUDE PROVEDENO Z PP-RCT SPOJOVANÉHO POLYFUNKČNÍM SVAROVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZNÁVANÉHO OCELOVÉHO
- POTRUBÍ SPOJOVANÉHO ZAVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY V KOLEKTORU NA KONZOLÁCH PO STĚNĚ. KONZOLY BUDOU DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI.
- OBOČKY Z PÁTERNÍHO ROZVODU BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.
- DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JE-LIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek		D. PROJEKT Ing. Karel Dvořák projektový 1230 T: 771 111 605 E: k.dvo@projektov1230.cz
PROJEKTANT	Bc. Adam Kopal		
VYPRACOVAL	Bc. Adam Kopal	FORMÁT	12x A4
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO STAVBY	IŽS Chodovská 2250/36, Praha 9, 193 00	DATA	01.09.17
STAVBYNÍK	Městská část Praha 20 Jihovská 497/10, 15321, Praha Horní Počernice	STUPĚŇ PD	DSP
AKCE	IŽS Chodovská 2250 PD rekonstrukce novodí vodu	Č. ZAKÁZKY	37-2016/AK
OBDAH	PŮDORYS KOLEKTORU - 2.ČÁST - VODOVOD	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.03