


- LEGENDA:
- Trasa nových rozvodů VO – kabel CYKY J 4x16 v ochranné trubce KF 09063 v zemi
 - Trasa nových rozvodů VO v chráničce – kabel CYKY J 4x16 v ochranné trubce KF 09063 propletený ochrannou trubicí KF 09110 pod komunikací, nebo pod vjezdem k objektu. Délka chráničky 1x7m.
 - Pravděpodobná trasa stávajících kabelů VO
 - Nový stožár VO – sadový bezpalcový, ohrančený, oboustran. žárové zinkovaný, typ ELtado OSV 5m, výbojové svítidlo Schröder Safir 1, vysokotlaká sodík, výbojka 50W, výška svítidla 5m
 - Stávající stožár veřejného osvětlení, číslovaný podle evidence ELT000
 - Stávající stožár veřejného osvětlení, který bude zdemontován vč. svítidla a základu



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	AF-CITYPLAN s.r.o.
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel. +420 277 005 026 fax. +420 224 922 072 www.af-cityplan.cz
REKONSTRUKCE ULIC VŠELIPSKÁ, PODŮLŠÍ II, V DÍLCÍCH, HŘÍDELECKÁ, SPOJKA ULIC BOŽANOVSKÁ A MACHOVSKÁ		
NÁZEV PROJEKTU:	STAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:	SO 403 OBJEKTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SITUACE VO	
PŘÍLOHA:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. O. ŠVÁB	Č. ZAKAZKY: 2017/0137
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. V. BARTŮNEK	STUPEŇ: DSP+PDPS
VYPRACOVAL:		ČÁST: B.10
KONTROLA:		PŘÍLOHA Č.: 2
MĚŘÍTKO: 1 : 500	POČET A4: 9	REVIZE: DATUM: 09/2017
SUBODAVATEL:	Ing. František Krása projektová kancelář NÁRODNÍ OBORY 2456 PRAHA 6 160 00 tel. 603951762 email: krasa.boucek@gmail.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. F. KRÁSA VYPRACOVAL: Ing. F. KRÁSA KONTROLA: