Půdorys 3NP

Tabulka místností					
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	OBKLAD STĚN	PODHLED
301	ZÁDVEŘÍ	10,94	P1 KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
302	ŠATNA	22,80	P3 PVC		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
303	CHODBA	67,75	P3 PVC		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
304	UČEBNA	33,34	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, REI30, SV=3000
305	UČEBNA	60,98	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, REI30, SV=3000
306	UČEBNA	41,69	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, REI30, SV=3000
307	UČEBNA	34,82	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, REI30, SV=3000
308	UČEBNA	33,34	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, REI30, SV=3000
309	ŠATNA	22,8	P3 PVC		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
310	ZÁDVEŘÍ	10,94	P1 KERAMICKÁ DLAŽBA		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
311	PŘEDSÍŇ WC	3,00	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000
312	WC UČITELÉ	1,69	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000
313	PŘEDSÍŇ WC	5,97	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000
314	WC CHLAPCI	7,91	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000
315	KABINET	17,74	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
316	KABINET	17,29	P3 PVC		SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
317	KABINET	17,74	P3 PVC	BĚL. OBKLAD ZA UMYVADLEM, V = 1500MM	SDK HLADKÝ, REI30, SV=3000
318	WC DÍVKY	16,29	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000
319	ÚKLID	2,93	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚL. OBKLAD, V = 2100MM	SDK-I HLADKÝ, REI30, SV=3000

LEGENDA ZDIVA

OBVODOVÉ ZDIVO 3NP Z PÓROBETOVÝCH TVÁRNIC P-500 NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU TL.250 MM + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, IZOLANT EPS 100F, TL.140 MM, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λ ≤ 0,037 W/mK

VNITŘNÍ PŘÍČKY A OBEZDÍVKY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE Z PŘÍČKOVÝCH CIHEL TL.115 MM P+D NA MVC 5,0

VNITŘNÍ PŘÍČKY UČEBEN AKU CIHEL TL.190 MM P+D NA MVC 5,0, POŽADOVANÁ HODNOTA ZVUKOVÉHO ÚTLUMU PŘÍČKY R'w ≥ 52 Db

VNITŘNÍ PŘÍČKY UČEBEN AKU CIHEL TL.190 MM P+D NA MVC 5,0 SE ZVUKOVĚIZOLAČNÍ PŘEDSTĚNOU ZE SÁDROKARTÓNU VE SKLADBĚ : 2 X DESKA SDK TL. 12,5MM NA CW PROFILY 75 + IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY TL.50 MM POŽADOVANÁ HODNOTA ZVUKOVÉHO ÚTLUMU PŘÍČKY R'w ≥ 57 Db

PŘIZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK. PŘIZDÍVKU PROVĚST PO INSTALACI ROZVODU ZTI. HORNÍ HODNOTA ODKAZU (P XXX) = TLOUŠŤKA PŘIZDÍVKY
SPODNÍ HODNOTA ODKAZU = VÝŠKA PŘIZDÍVKY

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	kg/ks	ks	POZNÁMKA
PTH 11,5-100	115/71/1000	16	3	DVEŘE Š=700
PTH 11,5-125	115/71/1250	20	17	DVEŘE Š=800+900

VÝPIS OCELI

PROFILY BUDOU POUŽITY PRO VYTVOŘENÍ NOSNÉHO ROŠTU SVĚTLÍKŮ

PROFIL	DÉLKA (m)	MĚRNÁ HMOTNOST (kg/bm)	HMOTNOST PROFILU (kg)	POČET KUSŮ	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)
U 120	1,800	13,400	24,120	6	144,720
U 120	1,200	13,400	16,080	6	96,480
			0,000		0,000
CELKEM (kg)					241,200
PROŘEZ (20%)					48,240
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)					**289,440**

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	
ING.KOSTÁLEK	ING.KOSTÁLEK	ING.TEPLÝ	
Země : ČR	Okr. : HORNÍ POČERNICE		
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20, JIVANSKÁ 547/10			
Akce : **PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN**			
Objekt : SO 01 NÁSTAVBA A ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ			
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **PŮDORYS 3NP**			

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň	:	DSP–DODATEK 1	
Datum	:	04/2014	
Zak.číslo	:	4565/13	
Měřítko	:	1:50	Příloha : **D111.10**