



P  
1VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

LOMOVÁ VÝSIVKA HUTNĚNÁ	fc 0/4	40 mm
ŠTĚRKODRŤ (min. 45MPa)	fc 4/8	30 mm
ŠTĚRKODRŤ	fc 8/16	50 mm
ŠTĚRK (hrubý makadam)	fc 32/63	200 mm
ZEMNÍ PLÁŇ S UPRAVENÝM SKLONEM 1,0%, HUTNĚNÁ min. 45 MPa		
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ DO HLOUBKY min. 300 mm		
ROSTLÝ TERÉN		


POZNÁMKY:

1. FINÁLNÍ OBRUSNÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA VE DVOU SAMOSTATNÝCH VRSTVÁCH A KAŽDÁ Z VRSTEV BUDE SAMOSTATNĚ HUTNĚNÁ!
2. LOŽNÉ VRSTVY POKLÁDAT PO MENŠÍCH MOCNOSTECH A TY SAMOSTATNĚ HUTNÍT.
3. HUTNĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO VIBRAČNÍM VÁLCEM, NEBO VIBRAČNÍ DESKOU. PROVOZNÍ STATICKÁ HMOTNOST VÁLCE MUSÍ BÝT min. 650 Kg.
4. PRO FINÁLNÍ VRSTVU BUDE POUŽITA HLINITOPÍŠČITÁ LOMOVÁ VÝSIVKA fc 0/4 mm Z VÁPENCOVÝCH LOMŮ.
5. POKLÁDKA SE NESMÍ PROVÁDĚT PŘI SILNÉM, NEBO DLOUHOTRAVJÍCÍM DEŠTI A PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH JAK -5°C!
6. BAREVNÝ ODSŤÍN FINÁLNÍ VRSTVY BUDE VYZORKOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

P  
2ZÁMKOVÁ DLAŽBA (POCHOZÍ)

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA		60 mm
LOŽE	fc 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD Edef=45 MPa	fc 16/32	150 mm
ROSTLÝ TERÉN – HUTNĚN Edef=30 MPa		
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ DO HLOUBKY min. 300 mm		

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Smolík	<div></div> <div>Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9</div>		
VYPRACOVAL	Radim Roubíček			
INVESTOR	MČP 20, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice			
MÍSTO STAVBY	parc.č. 4276/1 k.ú. Horní Počernice			
PROJEKT	Venkovní sportovní hřiště na p. č. 4276/1 - doplnění dopravy v klidu		FORMÁT	1xA4
			DATUM	8/2016
			STUPEŇ	DÚR + DSP
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 - Oplocení: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení		Č. ZAKÁZKY	18 0079
VÝKRES	Skladby konstrukcí		MĚŘÍTKO 1:25	ČÍSLO VÝKRESU: 04