



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu: „BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí I. etapa“

Dotaz:

Jaká je požadovaná požární odolnost ucpávek mezi patry, případně výkres požárních úseků.

Odpověď:

Minimální požadovaná požární odolnost ucpávek mezi patry je 30 minut.

Termín podání nabídek **nezměněn**.

zpracoval: Ing. Aleš Lada

Praha 18.3.2020

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 21
Praha - Horní Počernice

(4)