



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše značka PVK 37445/ÚTPČ/19

Vyřizuje Radek Doležal
Útvar technicko-provozní činnosti
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 169 / 221 501 194

E-mail radek.dolezal@pvk.cz

Datum 30.09.2019

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Vážená paní

Daniela Hnízdilová

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

Vyjádření k dokumentaci pro změnu stavby před dokončením akce

St. č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013, Božanovská 2.část, zárubní zeď

Praha 9 - k. ú. Horní Počernice, ul. Podůlší, parc.č. 3489, 3744

Investor: MHMP – OMI
Mariánské náměstí 2, Praha 1

Na základě Vašeho písemného požadavku o naše vyjádření k výše uvedené stavební akci sdělujeme, že jsme postoupenou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) posoudili.

Předmětem předložené dokumentace je zajištění stability svahu při ulici Podůlší a zajištění ochrany nemovitostí výstavbou zárubní zdi. Zeď bude tvořena betonovými tvarovkami celkové délky 40,5 m a proměnné výšky od 1,3 m do 2,5 m. Zeď bude tvořena betonovými prvky, vyztuženou zeminou, geomříží, drenážním materiálem, drenážní trubkou, odvodňovacím žlabem a geotextilií. Založení zdi bude na betonovém základu v nezámrzé hloubce. Do základového pásu jsou uloženy svislé výztuže s přesahem 0,45 m.

K původní předložené PD jsme se vyjádřili pod č.j. PVK 9270/OTPČ/15 dne 18.03.2015.

Nyní předložená PD řeší zkrácení zárubní zdi na svém začátku o 8 m. Ukončení zdi je řešeno kolmo na vozovku betonovými palisádami, podél kterých je veden svod odvodňovacího žlábků z rubu zdi na úroveň zvýšené obruby vozovky ulice Podůlší. Zpevnění svahu podél stromu je navrženo v délce 9 m a je navrženo ze zatravnovacích betonových tvárnic.

S navrženou změnou stavbou před dokončením souhlasíme při splnění všech podmínek našeho původního stanoviska č.j. PVK 9270/OTPČ/15 a při respektování Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy v platném znění. Tímto se zároveň prodlužuje platnost našeho původního stanoviska č.j. PVK 9270/OTPČ/15 do 30.09.2021.

Platnost našeho vyjádření je dva roky od data jeho vystavení.

S pozdravem

Ing. Marek Červenka
manažer útvaru technicko-provozní činnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
725

Přílohy: 1 x PD

CO: Provoz sítě oblast 1, ÚTPČ, Podatelna, PVS