

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Dobrý den pane inženýre,

zpracováváme cenovou nabídku a potřebovala bych se zeptat, zda je materiálové provedení (kov-dřevo) u lanovky závazné.

Vyrábíme lanovky celodřevěné, z akátových kůlů. Dále, jestli je závazné použití dopadových ploch, i když dle normy nejsou potřeba – dopad je do 1 m. Posílám pro představu katalogový list.

Ve výkazu výměru je v součtu dopadových ploch 190m², což ale nedávají součet dopadů dvou herních prvků (mikáda a lanovky) 56+91m²

Byli jsme se na místě podívat a není nám z popisu ve Výzvě zcela jasné, kde by měla být skluzavka. Převýšení na místě, které předpokládáme, příliš není na 4m dlouhou skluzavku. Zřejmě bude potřeba kopec domodelovat. Posílám foto. Lanovka je asi myšlena na place u laviček a zastínění?

Odpověď:

Dobrý den,

dle sdělení projektanta je možné umístit celodřevěnou lanovku v případě, že prvek bude vypadat jak je uvedeno v PD. Na dopadové ploše pod lanovkou trváme. Ve výkazu výměr naceňte uvedených 190 m².

Umístění skluzavky

Podle PD má být provedena modelace svahu tak, aby délka skluzavky korespondovala s navrženou délkou. Stejně tak v tomto místě záleží na uspořádání kamenů rozdílných velikostí a výšek stupňů ve smyslu opičí dráhy, pro rozvoj pohybových schopností dětí. Která má současně zamezit vyšlapání hliněného koryta.

Umístění skluzavky a lanovky je zřejmé z přiložené situace.

Tato dodatečná informace nemá vliv na cenu ani lhůtu pro podání nabídky.

Dana Králová

OHSI