



VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT ZAČIŠTĚNÝ. V RÁMCI TÉHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY) PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTICÍCH Z BYTŮ MUSÍ BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY !



±0,000 = 282,60 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	 RIPS projekt s.r.o. Projekční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962	
PROJEKTANT	Ing. Ota Kukla		
VYPRACOVAL	Ing. Ota Kukla		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MISTO STAVBY	Mezileší 2056/24, Praha 20, č.parc. 2198/2, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	6 x A4
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20 IČ: 00240192 Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00	Č.REVIZE	---
AKCE:	BD MEZILEŠÍ 2056/24 ETAPA 1 VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ	DATUM	duben 2023
OBSAH:	6. a 10. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	05-2023/RP
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	D.1.4.2.5