



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor životního prostředí a dopravy

Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel. 271 071 611, fax 271 071 632

**Adresáti:**  
dle rozdělovníku

Spis. zn. MCP 20 015353/2021  
Č. j. MCP20 023573/2021/OZPD/Haj  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Yvona Hájková /I. 751  
E – mail: [yvona\\_hajkova@pocernice.cz](mailto:yvona_hajkova@pocernice.cz)

Praha, dne 13. 10. 2021

### ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodních děl, kterou podala dne 01. 07. 2021 obec:

**hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely,**

a vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

ke stavbě vodního díla s názvem:

**SO 01 – Splašková kanalizace, který je součástí stavby vedené pod společným názvem:  
„Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, Etapa 0034 V Slavětíně“.**

Vodním díle smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), splašková kanalizace, jejíž součástí je provozní soubor PS 01 Čerpací stanice, je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Údaje o místě a předmětu rozhodnutí vodních děl:

Kraj	Praha
Obec	Praha
Kód katastrálního území	643777
Název katastrálního území	Horní Počernice

Dotčené pozemky parc. č. 4501/1, 4502/9, 4501/11, 4501/12, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3,  
4160/2, 4135/14, 4238, 4241/5  
ID VÚ: DVL\_0750, Rokytky od pramene po ústí toku Vltavy  
Číslo hydrologického p. 1-12-01-0330-0-0

Přehled umístění jednotlivých částí splaškové kanalizace a určení jejich polohy v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv je v následující tabulce:

Název části stavby	Typ stavby	Dotčený pozemek parc. č. v k. ú. Horní Počernice	S-JTSK Začátek řadu, poloha části stavby Y; X	S-JTSK Konec řadu Y; X
PS 01	Čerpací stanice	4501/1	Y=728 104,79 X=1 042 808,37	
Stoka S1	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4501/11, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3, 4160/2, 4135/14	Š1-stavítková Y=728 102,44 X=1 042 808,47	Š16 Y=727 968,46 X=1 042 537,32
Stoka S2	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4502/9, 4501/12, 4501/11, 4160/2	Š1-stavítková Y=728 102,44 X=1 042 808,47	Š31 Y=728 052,54 X=1 042 517,93
Stoka S1-1	Splašková kanalizace gravitační	4160/1	Š8 Y=728 040,57 X=1 042 680,34	Š17 Y=728 011,83 X=1 042 679,14
Stoka S1-2	Splašková kanalizace gravitační	4160/1	Š8 Y=728 040,57 X=1 042 680,34	Š18 Y=728 052,32 X=1 042 680,85
Stoka S2-1	Splašková kanalizace gravitační	4501/1, 4501/11, 4160/1	Š22 Y=728 105,70 X=1 042 683,06	Š32 Y=728 074,47 X=1 042 681,76
Výtlak z ČS1	Výtlak z ČS1	4501/1, 4502/9, 4241/5, 4238	Stávající šachta Y=728 132,75 X=1 042 588,18	
			ŠV3=UŠ Y=728 134,23 X=1 042 588,95	
			ŠV2 Y=728 129,48 X=1 042 601,84	
			ŠV1 Y=728 106,21 X=1 042 605,15	
			L1 Y=728 107,70 X=1 042 620,68	L8 Y=728 104,70 X=1 042 806,39
PS 01	Čerpací stanice	4501/1	Y=728 104,79 X=1 042 808,37	
PS 01	Obslužná plocha	4501/1		

#### Stanoví podle § 115 odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

- Kanalizační řady budou provedeny dle projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou vyhotovila v lednu 2021 spol. PROJEKT IV s. r. o., IČ: 25601172, Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely. Hlavním projektantem je Ing. Jaroslav Knotek (ČKAIT č. 0000059).

2. *Z Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021, vydaném společně Pražskou vodohospodářskou společností (dále jen PVS, a. s.) a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. (dále jen „PVK, a. s.“) musí být dodrženy podmínky:*
  - k provedení čerpací šachty: potrubí vzduchotechniky bude svedeno cca 0,5 m nad spínací hladinu čerpadel, žebřík pro sestup do jámky z podesty bude opatřen ochranným košem, vstupní otvor bude mít rozměry 600 x 900 mm, montážní otvory budou dva pro každé čerpadlo zvlášť, uzamykací systém SUS,
  - budou splněny podmínky uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021,
  - veškeré změny ve schválené projektové dokumentaci, které se týkají materiálu, dimenze, umístění, uložení nebo způsobu provedení vodovodů a kanalizací nebo na ně mohou mít vliv, musí být opětovně předloženy k posouzení Pražské vodohospodářské společnosti (dále jen PVS, a. s.) a Pražským vodovodům a kanalizacím, a. s. a (dále jen „PVK, a. s.“).
  - stavebník má povinnost s časovým předstihem minimálně 30 pracovních dnů projednat se stavebním dozorem PVK, a. s., případné opatření na kanalizaci.
  - k napojení kanalizačního řadu na stávající zařízení ve správě PVS, a. s. a provozování PVK, a. s. jsou oprávněni pouze zaměstnanci PVK, a. s. Obdobně musí být postupováno i v případě odpojení od stávajícího zařízení. Veškeré práce budou provedeny na základě objednávky a na náklady stavebníka.
  - budou dodrženy obecné podmínky společností PVS, a. s. a PVK, a. s., uvedené ve *Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby č. j. ZADOST202103019 ze dne 5. 5. 2021.*
3. *Ve Vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s., členu koncernu Pražská plynárenská, a. s. č. j. 2020/OSDS/02189 ze dne 21. 4. 2020 je souhlas podmíněný respektováním stávajících plynárenských zařízení a dále povinnost pro stavebníka zajistit vytyčení těchto zařízení před zahájením stavby a další zde uvedené body k ochraně těchto zařízení.*
4. *V Souhlasném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství hl. m. Prahy č. j. KRPA-56542-1/ČJ-2021 - 0000DŽ ze dne 11. 3. 2021) je uvedena podmínka, která bude splněna do doby zahájení stavby. Citace:*
  - *„U větve č. 4 jsou navrženy vjezdy na pozemky, které nejsou v souladu s ČSN 73 6110, čl. 10.1.2.12, resp. maximální možná délka snížené obruby (6 m). Proto s tímto řešením nelze souhlasit“.*
  - Návrh dopravně inženýrského opatření a dopravního značení bude předložen k posouzení v dostatečné lhůtě tak, aby bylo možné jej řádně projednat s dostatečnou časovou rezervou a dodržet platnou legislativu.
5. *Souhlasné vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení PRE distribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 č. j. S21130/300086768 ze dne 9. 3. 2021, kde jsou uvedeny obecné podmínky ochrany, vztahující se pouze ke stávajícím sítím, které je nutné respektovat.*
6. *Budou dodrženy podmínky z Koordinovaného závazného stanoviska pro stavební řízení ke stavebnímu záměru: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně“ vydané pod č. j. MCP20 005187/2021/OZPD/Varg ze dne 31. 3. 2021, a to:*
  - úsek dopravní: vjezdy na větví 3 budou vydlážděny barevně přesně v rozsahu vjezdu,
  - úsek nakládání s odpady: v případě výskytu nebezpečných odpadů budou předány do zařízení určeného k nakládání s daným druhem nebezpečného odpadu a stejně tak bude naloženo s ostatními druhy a kategoriemi odpadů. Prostor a místo s nakládáním

- nebezpečného odpadu bude označeno, musí být umístěny příslušné identifikační listy a při jejich přepravě musí být vyplněný ohlašovací list,
- bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi,
  - ke kolaudačnímu souhlasu bude předložený přehled jednotlivých druhů odpadů a doklad o nakládání s nimi.
7. Stavba kanalizačních řadů a čerpací stanice bude prováděna stavebním podnikatelem (dodavatelem). Termín zahájení stavby, jméno, adresu stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k provádění staveb a jméno a doklad o oprávnění stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením stavby.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- dokončení stavby bude v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu oznámeno min. 10 dnů před předpokládaným termínem.
9. Při provádění stavby bude dodržena doba nočního klidu dle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení se noční dobou rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, a to pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi.
10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 24 měsíců od nabytí právní moci** tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany (pozemky 4501/1 a 4501/12 v k. ú. Horní Počernice),
- Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI, Jívanská č. p. 647/10, 193 00 Praha 9 - svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce hlavního města Prahy je Městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (svěřené pozemky parc. č. 4135/14, 4160/1, 4160/2, 4160/3, 4188/1, 4241/5, 4238 v k. ú. Horní Počernice),
- Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice)
- hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 (pozemek parc. č. 4502/9 v k. ú. Horní Počernice),
- Pražská vodohospodářská společnost, a. s. IČ: 2740356112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

## **Odůvodnění**

Žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla byla žadatelem, kterým je hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely, byla doručena Úřadu městské části Praha 20 dne 01. 07. 2021 pod č. j. MCP20 015353/2021.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č. j. MCP20 016004/2021/OZPD/Haj ze dne 14. 7. 2021. Současně, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Při prostudování doložených dokladů k žádosti vodoprávní úřad zjistil, že přes veškerou snahu a přísliby se žadateli v zastoupení nepodařilo splnit podmínku kladného vyjádření, uvedenou ve společném *Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby* (dále jen „*Vyjádření*“) organizací Pražská vodohospodářská společnost, a. s. + Pražské vodovody a kanalizace, a. s., deklarované v bodě 5 *Vyjádření* pod č. j. ZADOST 202103019 ze dne 4. 5. 2021, a to: vypořádat majetkoprávní vztahy k novým předmětným vodním dílům a doložit kopii uzavřené smlouvy o převodu dokončené stavby budoucímu uživateli.

Uvedené organizace jsou budoucím správcem a provozovatelem nových vodních děl, jsou účastníky ve stavebním řízení, přímo dotčeny a podmínky v jejich *Vyjádření* proto vodoprávní úřad respektoval a dopisem MCP20 018816/2021/OZPD/Haj ze dne 16. 8. 2021 proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona stavebníka vyzval k doplnění chybějícího dokladu. Zároveň podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určil stavebníkovi lhůtu k doplnění žádosti vad podání výše uvedené ve výzvě do 30. 09. 2021. Dle § 111 odst. 3 stavebního zákona přerušil stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 01. 07. 2021 o vydání stavebního povolení na výše uvedenou část stavby.

Stavebník požadovaný doklad (kopii *Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MHMP č. INO/21/08/OO7167/2021* ze dne 14. 7. 2021) doložil podáním pod č. j. MCP20 020814/2021/OZPD/Haj ze dne 10. 9. 2021. Uvedeným dnem správní lhůty v řízení o povolení stavby pokračují.

Vodoprávní úřad oznámil pokračování zahájeného řízení pod č. j. MCP20 021587/2021/OZPD/Haj ze dne 20. 9. 2021 všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle § 114 odst. 1 stavebního zákona stanovil lhůtu 10 dnů pro uplatnění námitek proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

V rámci řízení o povolení stavby se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Vodoprávní úřad neinformoval žádné občanské sdružení o zahájeném řízení, protože se jedná o stavbu technické infrastruktury a stavební řízení je vedené podle § 15 vodního zákona, ze kterých jsou občanská sdružení vyloučena na základě ust. § 115 odst. 6 vodního zákona.

#### Stručný popis záměru:

Stavba je členěna na objekty, a to: objekt *SO 01 – Splašková kanalizace*, *SO 02 – Odvodnění komunikace*, *SO 03 – Komunikace*, *SO 04 – Veřejné osvětlení* a provozní soubory *PS 01 – Čerpací stanice*.

Předmětem zahájeného řízení o povolení stavby je objekt *SO 01 - Splašková kanalizace*, který kromě stok splaškové gravitační kanalizace zahrnuje provozní soubor čerpací stanici a výtlač (provozní soubory *PS 01 – Čerpací stanice*) a dále obslužnou plochu okolo čerpací stanice.

Navrženy jsou dvě hlavní stoky *S1* a *S2* svedené do čerpací stanice, která je umístěná v jihozápadní části lokality V Slavětíně. Do hlavních stok jsou napojeny stoky *S1-1*, *S1-2* a *S2-1*.

Stoka *S1 – KAM DN300* o délce 419,7 m bude vedena v části ul. V Slavětíně do jižní části ulice, kde odbočí západně do nové čerpací stanice v ul. Ve Žlíbku.

Stoka *S1-1-KAM DN300* o délce 28,8 m se napojí do hlavní stoky *S1* ve střední větvi (východní část) v ul. V Slavětíně.

Stoka *S1-2-KAM DN300* o délce 11,8 m se napojí do hlavní stoky *S1* ve střední větvi (západní část) v ul. V Slavětíně.

Stoka *S2 – KAM DN300* o délce 334,2 m bude vedena severní části ul. V Slavětíně jižním směrem podél ul. Ve Žlíbku, kde bude zaústěna do nové čerpací stanice.

Stoka *S2-1-KAM DN300* o délce 31,3 m se napojí do hlavní stoky *S2* ve střední větvi v ul. V Slavětíně.

Čerpací stanice (dále jen „ČS“) o průměru 2,5 m a o hloubce 7,2 m bude umístěna v zeleném pásu při ul. Ve Žlíbku (severovýchodně od vjezdu do areálu Nomie, s. r. o.). ČS bude vybavena dvojicí čerpadel (1 + 1 rezervní). Kapacita čerpací stanice je dimenzována na stávající stav s rezervou rozvoje a s akumulací na 10hodinový výpadek elektrické energie. Akumulační objem = 6,95 m<sup>3</sup> a havarijný objem = 12,98 m<sup>3</sup>.

Výtlačné potrubí z ČS-HDPE D110 x 10 je o délce 241,6 m a bude vedeno souběžně se stokou S2 severním směrem, kde v úrovni objektu č. pop. 2092 kolmo kříží ulici Ve Žlábku. Před napojením do stávající šachty čerpací stanice Dandova přejde na gravitační potrubí KAM DN300 o délce 1,7 m.

Veřejné části kanalizačních přípojek budou vedeny z jednotlivých stok přes kolmé odbočné kusy 300/200 z hrdlových kameninových trub DN200, které budou ukončeny na hranici pozemků jednotlivých domů.

Rozvody NN pro ČS budou vedeny z volného pole stávající RIS 82/2402 novým kabelem: J4x16 o délce 19,8 m, který bude ukončen v nové rozvodové skříni typu SS 102 a která bude společně s elektroměrovou rozvodnicí osazena ve zděném pilíři v ul. Ve Žlábku v místě tak, jak je uvedeno v územním rozhodnutí.

Obslužná plocha k čerpací stanici při ul. Ve Žlábku je navržena o půdorysných rozměrech 3,4 x 12 m ze zámkové dlažby. Celkem 50,7 m<sup>2</sup>.

V rámci objektu *SO 01 - Splašková kanalizace* jsou navrženy kanalizační řady celkem o délce 825,8 m. Maximální celkový počet ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“), které je dle Technické zprávy na str. 2 (dále jen „TZ“) možné napojit v této lokalitě v současnosti, je 151 EO včetně výhledu. Na str. 10 TZ v kap. 7 *Hydrotechnické výpočty* je uvedený celkový počet EO včetně výhledu 171 EO.

Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona a § 109 písm. a) stavebního zákona a současně podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je:

- obec, hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 a § 27 odst. 1 správního řádu je dle § 109 odst. b) stavebního zákona vlastník stavby, na níž má být provedená změna, není-li stavebníkem:

- v daném případě je takovým účastníkem hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. IČ: 2740356112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1.
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, IDDS: fhidrk6

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona: - vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno. V daném případě vodoprávní úřad za takovou osobu považuje:

- Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice),
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany (pozemky 4501/1 a 4501/12 v k. ú. Horní Počernice),
- postavení účastníka tohoto řízení náleží i Městské části Praha 20, kterou zastupuje odbor hospodářské správy a investic (OHSaI, ÚMČ Praha 20), Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 (svěřená správa k pozemkům parc. č. 4135/14, 4160/1, 4160/2, 4160/3, 4188/1, 4241/5, 4238 v k. ú. Horní Počernice).
- Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h.

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona: - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Pražská plynárenská distribuce, a. s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: w9qfskt
- PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IDDS: vgsfsr3
- Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická2213/12, 170 00 Praha 7, IDDS: u5hgkji

- CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i

Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. Jedná se o tyto osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4147, 4248, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4150, 4151/1, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/9, 4155/10, 4156/1, 4156/2, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 4156/8, 4158/1, 4158/4, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4162/1, 4162/2, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 4165/4, 4167/1, 4167/2, 4167/3, 4167/4, 4168/1, 4168/2, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 4175, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180/1, 4180/2, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 4184/1, 4184/3, 4189/1, 4189/2, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4191/2, 4191/3, 4200/9, 4200/25, 4237/1, 4241/4, 4241/234 v k. ú. Horní Počernice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha 9 – Horní Počernice č. p. 293, č. p. 2497, č. p. 295, č. p. 2310, č. p. 2313, č. p. 2314, č. p. 2402, č. p. 2626, č. p. 2590, č. p. 2612, č. p. 2092, č. p. 1990, č. p. 1947, č. p. 2852, č. p. 2165, č. p. 297, č. p. 296, č. p. 1946, č. p. 2641, č. p. 1909, č. p. 302, č. p. 303, č. p. 2037, č. p. 298, č. p. 2610, č. p. 2452, č. p. 2200, č. p. 301, č. p. 2483, č. p. 2632, č. p. 2232, č. p. 2233, č. p. 2453, č. p. 2501 a č. p. 3000.

Zhotovitel projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci vyhotovila v lednu 2021 spol. PROJEKT IV s. r. o., IČ: 25601172, Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely. Hlavním projektantem je Ing. Jaroslav Knotek (ČKAIT č. 0000059).

Investorem stavby je:

hlavní město Praha IČ: 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, zastoupené Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, kterého na základě plné moci zastupuje PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu přílohy č. 8 k této vyhlášce.

Záměr je v souladu s nařízením Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“), a to zejména soulad s:

§ 39 odst. 1), podle kterého musí být stavba navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splnila požadavky, kterými jsou zejména mechanická odolnost a stabilita, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,

§ 40 odst. 2), podle kterého u staveb sloužících k zajištění zásobovatelů energií a dalších staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídatelnému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku,

§ 53 odst. 1), podle kterého stavby musí být navrženy, prováděny, užívány a případně odstraňovány tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou.

Návrh stavebního záměru a jeho provedení dle předložené projektové dokumentace bylo vyhodnoceno dle vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nebyl shledán rozpor mezi jmenovaným právním předpisem, stavebním záměrem a návrhem jeho provedení.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost o stavební povolení dle ust. § 111 stavebního zákona z hlediska možného provedení stavby dle předložené projektové dokumentace a ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, je úplná, přehledná a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu i požadavkům vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stavbě je zajištěn příjezd a bude vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby. Po dokončení stavby bude dílo předáno do správy obci, hlavnímu městu Praze prostřednictvím PVS, a. s.

Stavebník v průběhu řízení prokázal, že má (v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) k pozemkům parc. č. 4501/1, 4502/9, 4501/11, 4501/12, 4200/27, 4188/1, 4160/1, 4160/3, 4160/1, 4160/2, 4135/14, 4238, 4241/5 v k. ú. Horní Počernice právo, které mu umožňuje provést uvedenou stavbu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: ve stanovené lhůtě podala námitky ke stavebnímu povolení spol. NOMIE, s. r. o., IČ: 05265185, DIČ: CZ 05265185, V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9, a to dopisem podaným jednatelkou společnosti pí Monikou Konhefr (dopis č. j. MCP 20 022266/2021/OZPD/Haj, ze dne 29. 9. 2021). Námitky byly doručeny ve stanovené lhůtě. Spol. NOMIE, s. r. o. je v katastru nemovitostí zapsaným vlastníkem pozemku parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice, který je dotčený stavbou č. 3295 TV Horní Počernice Etapa 0034 V Slavětíně.

**Námitka č. 1,** citace: *“Požaduji prodloužení navrhované splaškové kanalizace, a to prodloužením kanalizačního řadu DN300 od projektované šachty Š4 dále směrem k pozemku parc. č. 4200/4 v délce cca o 50 m a ukončení tohoto řadu revizní betonovou šachtou“.*

Vodoprávní úřad k námitce č. 1 uvádí následující: prodloužení kanalizačního řadu DN300 od projektované šachty Š4 dále směrem k pozemku parc. č. 4200/4 v délce cca o 50 m a její ukončení revizní betonovou šachtou je změnou projektové dokumentace, která byla předložena k rozhodnutí o umístění stavby. Splnění podmínky č. 1 by vyžadovalo změnu pravomocného územního rozhodnutí, které vydal obecný stavební úřad pod č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020 (spis. zn. SZ MCP20 016674/2020) a které nabylo právní moci dne 15. 12. 2020. Souhlasem podle §15 stavebního zákona č.j. MCP20 010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021 potvrdil obecný stavební úřad splnění podmínek územního rozhodnutí a vyslovil souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby vydal obecný stavební úřad i na základě souhlasu spol. NOMIE, s. r. o. s umístěním a projednáním stavby ze dne 5. 10. 2018. Souhlas je součástí dokladu č. 17, který doložil žadatel o rozhodnutí povolení stavby č. 3295 TV Horní Počernice Etapa 0034 V Slavětíně.

Věcně a místě příslušný vodoprávní úřad vede řízení o povolení stavby a v žádném případě nerozhoduje a ani nemůže dle stavebního zákona (183/2006 Sb., v platném znění) ani dle vodního zákona (254/2001 Sb., v platném znění) v návaznosti a v souladu se správním řádem (500/2004 Sb., v platném znění) rozhodovat o změně pravomocného územního rozhodnutí, které navíc vydal jiný stavební úřad a v jiném řízení, než je řízení o povolení stavby.

Vodoprávní úřad oznámil pokračování zahájeného řízení pod č. j. MCP20 021587/2021/OZPD/Haj. ze dne 20. 9. 2021 všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle § 114 odst. 1 stavebního zákona stanovil lhůtu 10 dnů pro uplatnění námitek proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. *A dále výslovně uvedl: „V rámci řízení o povolení stavby se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží“.*

**Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad považuje podanou námitku č. 1 za nedůvodnou.**

**Námitka č. 2,** citace: *„Možnost provedení a připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 4200/4 z důvodu výstavby budoucí skladové haly včetně možnosti vypouštění splaškových vod v rozsahu potřebném pro upravenou skladovou halu“.*

Vodoprávní úřad k námitce č. 2 uvádí následující: citovaná námitka je složena ze dvou částí.

Část 1. námitky č. 2 *„Možnost provedení a připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 4200/4 z důvodu výstavby budoucí skladové haly“* odůvodňuje požadavek uvedený v námitce č. 1 a její splnění vyžaduje projektovou dokumentaci a projednání samostatné přípojky, která nesouvisí přímo s



řízením o povolení předmětné stavby. Přípojky navíc nejsou vodním dílem dle ust. § 55 odst. 3 vodního zákona a vodoprávní úřad proto o nich nevede žádný typ stavebního řízení. O možnosti provedení a připojení přípojky splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 4200/4 v k. ú. Horní Počernice žadatel povede samostatné řízení.

V části 2. námitky č. 2 je vznesen požadavek: „*včetně možnosti vypouštění splaškových vod v rozsahu potřebném pro upravenou skladovou halu*“. O možnosti připojení a množství vypouštěných odpadních vod do kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu z dokončené přípojky rozhoduje výhradně vlastník kanalizačního řádu – obec hlavní město Praha, kterou ve věcech majetkových zastupuje Pražské vodohospodářské služby, a. s. (zkratka PVS, a. s.). Provozovatelem kanalizačních a vodovodních řadů jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (zkratka PVK, a. s.). V žádném případě o připojení a podmínkách připojení včetně množství odváděných odpadních vod a jejich parametrech znečištění nerozhoduje vodoprávní ani obecný stavební úřad.

**Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní považuje podanou námitku č. 2 v obou svých částech za nedůvodnou.**

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: jiní účastníci se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřili a dotčené orgány nevydaly žádná nová stanoviska ani vyjádření.

S žádostí byly předloženy tyto doklady:

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020, nabylo právní moci dne 15. 12. 2020.
2. Souhlas podle § 15 stavebního zákona, vydané stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. j. MCP20 010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021.
3. Koordinované závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21, vydané pod č. j. MCP20 005187/OZPD/Varg. ze dne 31. 3. 2021.
4. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 00125/2019/OŽPD/Bid ze dne 3. 1. 2019.
5. Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, vydané odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21, pod č. j. MCP20 013818/2020/OŽPD/Bid ze dne 26. 6. 2020.
6. Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 26. 6. 2020 č. j. MHMP 921973/2020
7. Závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 30. 3. 2021 č. j. MHMP 403957/2021
8. Stanovisko odboru ochrany prostředí odd. péče o zeleň MHMP ze dne 23. 4. 2021 č. j. MHMP 482126/2020
9. Sdělení odboru památkové péče MHMP ze dne 18. 3. 2020 č. j. MHMP 460861/2020
10. Souhlasné stanovisko Lesy hl. m. Prahy, Prácheňská 1885, 106 00 Praha 10, ze dne 24. 3. 2021, č. j. 642/2021/VT\_0074/20.
11. Souhlasné závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP ze dne 23. 3. 2021, č. j. MHMP 380215/2021.
12. Souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 21. 5. 2021, č. j. MHMP 722652/2021.
13. Technické stanovisko TSK, které je podkladem pro vlastníka EVM MHMP ze dne 21. 4. 2021, č. j. TSK/08029/21/1109/Br.
14. Koordinační vyjádření TSK ze dne 15. 4. 2021 č. j. TSK/371/21/1110/Ryb.
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti uzavřená mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a hl. m. Praha ze dne 3. 3. 2020, č. RS: 000110 0019
16. Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, ÚP v hl. m. Praze, odbor hospodaření s majetkem státu, č. j. UZSVM/A/36079/2020 - HMU1, ze dne 11. 8. 2020 (pozemek parc. č. 4501/11 v k. ú. Horní Počernice byl do doby vydání stavebního povolení je předen obci, hlavní město Praha).
17. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4200/27 v k. ú. Horní Počernice, Nomie, s. ro. o. ze dne 5. 10. 2018.

18. Vyjádření k povolení vodohospodářské stavby, společné PVS, a. s. a PVK, a. s. č. j. ZADOST 2021 03019 ze dne 4. 5. 2021.
19. Kopie Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MHMP č. INO/21/08/OO7167/2021 ze dne 14. 7. 2021
20. Vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a. s. ze dne 21. 4. 2020, č. j. 2020/OSDS/02189.
21. Stanovisko Povodí Vltavy, st. p. Grafická 36, 150 21 Praha 5, č. j. 39687/2018-263 ze dne 25. 7. 2018 a č. j. 41128/2020-263 ze dne 8. 7. 2020.
22. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 14251/2021 ze dne 25. 3. 2021
23. Souhlasné koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Sokolská č. p. 1595/62, 120 00 Praha 2, vydané pod č. j. HSAA-4625-3/2020 ze dne 30. 3. 2020.
24. Souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služeb dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, vydané pod č. j. KRPA-56542-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 11. 3. 2021
25. PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199ú19a, 150 00, ze dne 10. 7. 2019 – Smlouva č. 7588780 o připojení k distribuční soustavě PREDi.
26. Souhlasné vyjádření PREDistribuce, a. s. č. j. S21130ú300086768 ze dne 9. 3. 2021.
27. Vyjádření Technologie hl. m. Prahy č. VDP-1492/2021 ze dne 28. 4. 2021.
28. Souhlasné vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 14. 6. 2021, č. j. 210614-1452305431.
29. Vyjádření české radiokomunikace č. j. UPTS/OS/277978/2021 ze dne 14. 6. 2021.
30. Vyjádření CETIN, a. s. č. j. 636720/21 ze dne 13. 5. 2021.
31. SNM MO, odd. ochrany územních zájmů č. j. ÚP-573/11-9617-2019, ze dne 3. 3. 2021.
32. Kolektory Praha, a. s. ze dne 15. 6. 2021.
33. Vyjádření Alcom Systems, s. r. o., ze dne 1. 7. 2020, č. j. 21285.
34. Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. E21836/21.
35. Vyjádření SITEL, s. r. o. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1112102504.
36. Vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1312101520.
37. Vyjádření OPTILINE, a. s. ze dne 30. 6. 2020, č. j. 1412101417.
38. Vyjádření Dial Telecom, a. s. ze dne 29. 6. 2020, č. j. PH806233.
39. Sdělení ČET Distribuce, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0101513276.
40. Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0700371605.
41. Sdělení Telco pro Services, a. s. ze dne 26. 4. 2021, č. j. 0201232430

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy (zejména vodním zákonem), tj. nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním ani stavebním zákonem a navazujícími právními předpisy. Nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a technické požadavky pro vodní díla dle vyhl. č. 590/2002 Sb. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení.

Vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy jsou kladná. Podmínky v nich uvedené, vztahující se ke předmětu stavebního povolení byly zapracovány do podmínek výroku rozhodnutí, neboť přímo souvisejí s povolovaným stavebním záměrem či souvisejí s ochranou stávajících staveb a zařízení, ochranou životního prostředí a s dosažením dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Splnění podmínek, které byly uvedeny v územním rozhodnutí, vydaném stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, č. j. MCP20 023989/2020/OVUR/Kr ze dne 13. 11. 2020, nabylo právní mocí dne 15. 12. 2020, bylo potvrzeno *Souhlasem* podle § 15 stavebního zákona, vydaném stavebním úřadem MČ Prahy 20, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, pod č. j. MCP20 010874/2021/OVUR/Kr ze dne 13. 5. 2021.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Sdělení**

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi v zastoupení dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace, která se bude týkat pouze tímto rozhodnutím povolované stavby a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

- dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením a zdůvodněním provedených změn (pokud byly provedeny nepodstatné odchylky podle § 118 odst. 7 stavebního zákona od ověřené projektové dokumentace)
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – revizní zprávy apod.,
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shod, certifikáty, atesty),
- doklad o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti,
- protokol o předání a převzetí stavby, bude-li sepsán,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,
- stavební deník
- protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na Institut plánování a rozvoje Praha, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2,

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Věra Bidlová  
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  
Úřadu městské části Praha 20  
Jívanská 647/10  
193 21 Praha 9 – Horní Počernice

## Poplatek

Správní poplatek podle položky č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, není vyměřen, neboť od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení pro veřejně prospěšné stavby, které jsou realizované státem či územně samosprávným celkem.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 20 a současně způsobem umožňující dálkový přístup, tj. vyvěšeno po stejnou dobu na elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha 20. Patnáctý den ode dne vyvěšení je dnem doručení.**

## Rozdělovník – obdrží:

*Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):*

- spol. PROJEKTIV IV, s. r. o., IČ: 25601172 se sídlem Jilemnická 707, 197 00 Praha 9 – Kbely IDDS: etau6wr

v zastoupení pro hlavní město Prahu, IČ: 00064581, MHMP – odbor investiční, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, IDDS: 48ia97h

*Účastníci podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 správního řádu:*

- Pražská vodohospodářská společnost, a. s. se sídlem Žatecká č. p. 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město IDDS: a75fsn2
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, IDDS: fhidrk6
- Nomie, s. r. o., V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IDDS: ehzyz64
- Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI, Jívanská č. p. 647/10, 193 00 Praha 9
- Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence majetku, odd. výkonu vlastnických práv, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h
- Pražská plynárenská distribuce, a. s., U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IDDS: w9qfskt
- PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199/19 a, 150 00 Praha 5, IDDS: vgsfsr3
- Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 2213/12, 170 00 Praha 7, IDDS: u5hgkji
- CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i

Ostatní účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4147, 4248, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4150, 4151/1, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4154/4, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/9, 4155/10, 4156/1, 4156/2, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 4156/8, 4158/1, 4158/4, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4162/1, 4162/2, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 4165/4, 4167/1, 4167/2, 4167/3, 4167/4, 4168/1, 4168/2, 4169, 4170, 4172, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 4175, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180/1, 4180/2, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 4184/1, 4184/3, 4189/1, 4189/2, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4191/2, 4191/3, 4200/9, 4200/25, 4237/1, 4241/4, 4241/234 v k. ú. Horní Počernice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha 9 – Horní Počernice č. p. 293, č. p. 2497, č. p. 295, č. p. 2310, č. p. 2313, č. p. 2314, č. p. 2402, č. p. 2626, č. p. 2590, č. p. 2612, č. p. 2092, č. p. 1990, č. p. 1947, č. p. 2852, č. p. 2165, č. p. 297, č. p. 296, č. p. 1946, č. p. 2641, č. p. 1909, č. p. 302, č. p. 303, č. p. 2037, č. p. 298, č. p. 2610, č. p. 2452, č. p. 2200, č. p. 301, č. p. 2483, č. p. 2632, č. p. 2232, č. p. 2233, č. p. 2453, č. p. 2501 a č. p. 3000.

Dotčené správní úřady:

- Magistrát HMP – Odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h
- Magistrát HMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, se sídlem Jungmannova 29, 110 00 IDDS: 48ia97h
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy se sídlem v Praze, Sokolská č. p. 1595/62, 120 00 Praha 2, IDDS: jm9aa6j
- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová č. p. 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle, IDDS: rkiai5y
- Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21

Na vědomí:

- Pražské vodovody a kanalizace, a. s. se sídlem Ke Káblu č. p. 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IDDS: ec9fspf
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 8, Praha 1, IDDS: mivq4t3
- Povodí Vltavy, st. p. Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
- IPR hl. m. Prahy, referát evidence PDU – pí Faktorová. Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 28 + příloha: situace (po nabytí právní moci).

Spis OŽPD ÚMČ Praha 20  
Evidence